

# VESTNÍK



**MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

---

Čiastka 33-34

Dňa 30. septembra 2014

Ročník 62

---

## **OBSAH:**

### **Normatívna časť:**

24. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na kontrolu mikrobiologickej kvality ovzdušia v čistých priestoroch zdravotníckych zariadení
25. Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trnava
26. Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina

### **Oznamovacia časť:**

Oznámenie o stratách pečiatok

**24.****Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  
na kontrolu mikrobiologickej kvality ovzdušia  
v čistých priestoroch zdravotníckych zariadení**

Dňa: 8. 7. 2014

Číslo: OE/4561/2014

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 4 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto odborné usmernenie:

**Čl. I****Účel odborného usmernenia**

Toto odborné usmernenie upravuje postupy pri kontrole mikrobiologickej kvality ovzdušia v čistých priestoroch<sup>1)</sup> zdravotníckych zariadení a postupy regionálnych úradov verejného zdravotníctva pri vykonávaní kontroly mikrobiologickej kvality ovzdušia v čistých priestoroch zdravotníckych zariadení v rámci štátneho zdravotného dozoru.

**Čl. II****Kontrola mikrobiologickej kvality ovzdušia**

- (1) Kontrola mikrobiologickej kvality ovzdušia sa vykonáva v čistých priestoroch zdravotníckych zariadení s požiadavkami na čistotu a vyhovujúcu mikrobiologickú kvalitu ovzdušia mimo času prevádzky, pred začatím činnosti alebo najskôr 15-20 min po skončení činnosti.
- (2) Kontrola mikrobiologickej kvality ovzdušia sa vykonáva metódou aktívneho nasávania vzduchu aeroskopom podľa čl. IV.
- (3) Kontrolu mikrobiologickej kvality ovzdušia vykonávajú:
  - a) zamestnanci<sup>2)</sup> regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR v rámci štátneho zdravotného dozoru alebo ako expertíznu činnosť na základe objednávky,
  - b) odborne spôsobilé osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti na odber vzoriek zo životného a pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného a pracovného prostredia<sup>3)</sup> na základe objednávky.
- (4) Pravidelná kontrola mikrobiologickej kvality ovzdušia sa vykonáva vo frekvencii podľa zaradenia čistých priestorov zdravotníckych zariadení do tried čistoty primerane podľa náročnosti zdravotníckych výkonov z hľadiska čistoty prostredia a podľa stupňa rizikovosti vzhľadom na vznik a prenos nozokomiálnych nákaz.<sup>1)</sup> Odporúčaná frekvencia kontroly mikrobiologickej kvality ovzdušia je 1x ročne.
- (5) Mimoriadna kontrola mikrobiologickej kvality ovzdušia sa vykonáva vždy:

<sup>1)</sup> Príloha č. 1 vyhlášky MZ SR 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.

<sup>2)</sup> § 61 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

<sup>3)</sup> § 16 ods. 9 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- a) pri výskyte alebo podozrení na závažné nozokomiálne nákazy spôsobené kultivovateľnými baktériami, kvasinkami alebo vláknitými hubami v epidemiologickej súvislosti s prevádzkou zariadení pre nútenú cirkuláciu vzduchu,
- b) pri odôvodnenom podozrení na poruchu zariadení pre nútenú cirkuláciu vzduchu,
- c) po oprave zariadení pre nútenú cirkuláciu vzduchu.

(6) Pri kontrole mikrobiologickej kvality ovzdušia sa dodržiavajú zásady aseptického a hygienicko-epidemiologickeho režimu kontrolovaného pracoviska.

### Čl. III

#### Materiálno-technické vybavenie pri kontrole mikrobiologickej kvality ovzdušia

Pri kontrole mikrobiologickej kvality ovzdušia sa používa takéto materiálno-technické vybavenie:

- a) kultivačné agarové média v Petriho miskách alebo stripoch s vyznačeným dátumom expirácie, ide o:
  1. trypton-sójový agar pre stanovenie celkového počtu kultivovateľných mikroorganizmov,
  2. Sabouraudov dextrózový agar s pridaním alebo bez pridaním antibakteriálnych látok pre stanovenie počtu mikromycét,
  3. v epidemiologicky odôvodnených prípadoch sa použijú aj iné selektívne kultivačné médiá,
- b) aeroskop s platným osvedčením o vykonanej kalibrácii,
- c) dekontaminovateľný transportný box určený na daný účel,
- d) odberový list,
- e) osobné ochranné pracovné pomôcky kontrolovaného zdravotníckeho zariadenia: sterilný pracovný plášť, dezinfikovaná obuv, jednorazová čiapka, jednorazové tvárové rúško, sterilné rukavice pracovníka priamo vykonávajúceho odber vzoriek ovzdušia.

### Čl. IV

#### Postupnosť procesov pri kontrole mikrobiologickej kvality ovzdušia

(1) Kultivačné agarové média v Petriho miskách alebo stripoch sa uchovávajú v súlade s odporúčaním výrobcu pri teplote  $5 \pm 3$  °C najdlhšie do dátumu expirácie.

(2) Pri kontrole mikrobiologickej kvality ovzdušia aktívnym nasávaním vzduchu aeroskopom sa odber vzorky ovzdušia vykoná v strede miestnosti vo výške cca 160 cm nad podlahou. Ak sa odoberá viac vzoriek ovzdušia, medzi odbermi je potrebné dodržať interval od 10 do 30 minút. Pre odbery je možné zvoliť aj iné miesto podľa charakteru činnosti a materiálno-technického vybavenia kontrolovaných čistých priestorov zdravotníckych zariadení.

(3) Pracovník vykonávajúci odber vloží aseptickým spôsobom strip alebo Petriho misku s kultivačným agarovým médiom do nasávacej hlavice aeroskopu, po jej zaistení navolí objem nasávaného vzduchu v litroch a spustí nasávanie vzduchu do aeroskopu. Minimálny objem nasávaného vzduchu je 200 l.

(4) Po ukončení odberu vzoriek ovzdušia pracovník vykonávajúci odber stripy alebo Petriho misky aseptickým spôsobom uzavrie, vloží do jednorazového plastového obalu a dekontaminovaného transportného boxu.

(5) Odberový list pri kontrole mikrobiologickej kvality ovzdušia obsahuje:

- a) miesto odberu,
- b) dátum a hodinu odberu,
- c) meno odoberajúceho pracovníka,
- d) počet osôb prítomných pri odbere,
- e) objem nasávaného vzduchu v litroch,
- f) poradové číslo vzorky,
- g) názov zariadenia pre nútenú cirkuláciu vzduchu (ďalej len „zariadenia“),

- h) účinnosť zariadenia (počet výmen vzduchu/hod),
- i) dátum poslednej revízie zariadenia,
- j) dátum posledného čistenia a dezinfekcie zariadenia,
- k) dátum poslednej výmeny filtrov v zariadení.

(6) Transport odobratých vzoriek ovzdušia do mikrobiologického laboratória sa zabezpečí v deň odberu v dekontaminovanom transportnom boxe určenom na tento účel.

(7) Ďalšia manipulácia súvisiaca s kontrolou mikrobiologickej kvality odobratých vzoriek ovzdušia sa vykonáva v akreditovaných mikrobiologických laboratóriách akreditovaným postupom. V laboratóriu sa inkubujú vzorky odobraté na:

- a) trypton-sójový agar pri teplote  $35 \pm 2$  ° C 40–48 hodín,
- b) Sabouraudov agar pri teplote  $25 \pm 2$  ° C 3 – 5 hodín,
- c) v epidemiologicky odôvodnených prípadoch sa odobraté vzorky inkubujú pri inej teplote, čase a zložení plynného prostredia.

(8) Po laboratórnom vyšetrení odobratých vzoriek sa vykoná vyhodnotenie.

## Čl. V

### Hodnotiace kritériá

(1) Kontrolované vzorky ovzdušia sa vyhodnocujú v súlade s najvyššími prípustnými koncentraciami mikrobiologických faktorov v čistých priestoroch zdravotníckych zariadení.<sup>1)</sup>

(2) Kontrolované ovzdušie je vyhodnotený ako nevyhovujúce, ak bol laboratórnym vyšetrením vzorky ovzdušia zistený vyšší počet kolónie tvoriacich jednotiek (KTJ) mikroorganizmov v 1 m<sup>3</sup> vzduchu ako sú najvyššie prípustné koncentrácie mikrobiologických faktorov pre danú triedu čistoty.

## Čl. VI

### Nápravné opatrenia

(1) Pri nevyhovujúcich výsledkoch kontroly mikrobiologickej kvality ovzdušia regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadi,<sup>4)</sup> aby kontrolované zdravotnícke zariadenie vykonalo:

- a) kontrolu zariadení pre nútenú cirkuláciu vzduchu,
- b) kontrolu celého procesu dekontaminácie ovzdušia,
- c) kontrolu dodržiavania zásad hygienicko-epidemiologického režimu v kontrolovaných čistých priestoroch a zabezpečilo odstránenie zistených nedostatkov.

## Čl. VII

### Účinnosť odborného usmernenia

Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

**Zuzana Zvolenská, v. r.**  
**ministerka**

<sup>4)</sup> § 6 ods.3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**25.****Rozhodnutie  
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trnava**

Bratislava 16.06.2014

Číslo: Z27765-2014-OZZAP

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií podľa ust. § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**mení****s účinnosťou od 16. júna 2014**

zriaďovaciú listinu Fakultnej nemocnice Trnava zo dňa 14.6.1991 číslo: 1970/1991-A/IV-1 v znení Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 11.12.1991 číslo: 3909/1991-A, v znení zmeny zriaďovacej listiny zo dňa 24.6.1995 číslo: 1311/98-A-865/98-OLP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 7.11.2000 číslo: 4521/2000/A, číslo: 725/2000/SLP995-A, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 7.11.2000 číslo: 4514/2000/A, číslo: 2320/2000/SLP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 1.3.2001 číslo: M/1057/2001, číslo: 725/2000/SLP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 21.3.2003 číslo: M/1206/2003, číslo: SP/314/2003/Var, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 26.7.2005 číslo: 10219 – 4/2005, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 10.8.2005 číslo: 19219 – 8/2005 – SP zo dňa 10.8.2005, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 28.10.2005 číslo: 26076 – 2/2005 – SP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 18.5.2006 číslo: 15628 – 3/2006 – SP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 16.3.2006 číslo: 06887 – 7/2007 – OP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 9.5.2007 číslo: 15015 – 2/2007 – OP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 21.12.2009 číslo: 26187 – 2/2009 – OP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 28.3.2011 číslo: S01518/2011 – OP a v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 1.6.2011 číslo: S05934/2011 – OP

**takto:**

V časti upravujúcej predmet činnosti sa text uvedený pod písmenom „B. Ústavná zdravotná starostlivosť – špecializovaná (vrátane ústavnej pohotovostnej služby) dopĺňa textom, ktorý znie:

**„33. Dlhodobá intenzívna starostlivosť“**

**Zuzana Zvolenská, v.r.  
ministerka**

**26.****Rozhodnutie  
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina**

Bratislava 20.08.2014

Číslo: Z37289-2014-OZZAP

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií podľa ust. § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**mení  
s účinnosťou od 15. augusta 2014**

zriaďovaciu listinu Nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 09.12.1991 číslo 3724/1991-A/XIV-1 v znení Zmeny zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 04.08.1998 číslo 1608/98-A-1133/98-OLP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 24.4.2001 číslo M/1959/2001, SOČ/420/2001, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 12.05.2006 číslo 15627-2/2006-SP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 20.08.2008 číslo: 20001 – 3/2008 – OP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 18.09.2009 číslo: 19514 – 4/2009 – OP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 03.05.2010 číslo: 07385 – 6/2010 – OP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 21.12.2011 číslo: S05976/OP/2011 a v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 21.03.2014 číslo: Z14291-2014-OZZAP

**takto:**

V časti upravujúcej predmet činnosti sa text uvedený pod písmenom A. „Ambulantná starostlivosť – špecializovaná“ v odboroch, dopĺňa o text, ktorý znie:

**„46. Ambulancia telovýchovného lekárstva“.**

**Zuzana Zvolenská, v.r.  
ministerka**

## OZNAMOVACIA ČASŤ

### Straty a odcudzenia pečiatok

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že zdravotníckym zariadeniam boli odcudzené (stratené) pečiatky, ktorých zoznam je uvedený v prílohe tohto oznámenia. Pri zneužití týchto pečiatok na vystavenie lekárskeho predpisu a iných dokumentov, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie, alebo pri falšovaní verejnej listiny touto pečaťou, treba túto skutočnosť okamžite oznámiť policajným orgánom, príslušnému lekárovi samosprávneho kraja a ministerstvu zdravotníctva. Po dátume, ktorý je uvedený ako predpokladaný termín odcudzenia alebo straty, je pečať neplatná.

### Príloha k oznámeniu

#### Zoznam neplatných pečiatok

##### 1. Text pečiatky:

UNB	P40707025103
Nemocnica	MUDr. Ivana Odnogová
Ružinov	lekár
Bratislava	A 00639088 1

K strate pečiatky došlo dňa 27. 06. 2014.

##### 2. Text pečiatky:

Špecializovaná	P87029025201
nemocnica	MUDr. Boris Ivanič
a-klinik	anesteziológ
Bratislava	A 85411025 1

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 28. 08. 2014.

**3. Text pečiatky:**

Univerzitná  
nemocnica  
L. Pasteura Košice  
Rastislavova 43  
041 90 Košice

P77017064203  
prof. MUDr. Dušan Trejbal, PhD.  
endokrinológ  
IV. interná klinika  
A 35282064 1

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 15. 07. 2014 a bolo preukázateľne nahlásené na Obvodnom odd. Policajného zboru Košice-sever dňa 02. 09. 2014.

**4. Text pečiatky:**

NsP  
Brezno  
n.o.

N22399001101  
MUDr. Petra Rakovanová  
sekundárny lekár  
A 46140088 1

K strate pečiatky došlo dňa 27. 08. 2014.